

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I3PO-013-07, REFERENTE A LA NUEVA LÍNEA DE DRENAJES PARA EL ÁREA DE METALES FINOS PARA CONEXIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP, SIENDO LAS DOCE HORAS, DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO, SITA EN AV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO 200, MANZANA 50, ZONA INDUSTRIAL, 1º SECCÓN, CON LA PARTICIPACIÓN EL ING. JOSÉ RANGEL SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO; C. ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO, GERENTE DE ADQUISICIONES; Y LA ARQ. SONIA RAQUEL ALONSO SORIANO POR EL ÁREA DE OBRA PÚBLICA; PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. I3PO-013-07, REFERENTE A LA CONTRATACION DE LA NUEVA LÍNEA DE DRENAJES PARA EL ÁREA DE METALES FINOS PARA CONEXIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO

La presente acta se levanta de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

El representante de Casa de Moneda de México, hace la siguientes aclaraciones:

- La especificación para el concepto DRE-07 dice: Suministro y Colocación de Bomba de 3HP de fuerza; Debe decir: Suministro y Colocación de Bomba Centrífuga de acero inoxidable de 3 HP Marca Goulds o Similar Calidad, con motor Siemens o similar con las siguientes características; enterada y salida de 1 ¼" x 1 1/ 2" RESPECTIVAMENTE, 6,60 Hz , 2 polos , 3500 RPM, Material TEFC con sello mecánico de 5/8" tipo 21 de EPR. Un modelo equivalente con estas características de Goulds sería el 2ST21H5 4F.
- Se entrega en el acto y se pone a disposición de los contratistas invitados el dibujo isométrico de la trayectoria de tubería en formato Autocad 2004, (Anexo 1) mismo que será enviado por correo electrónico a los ausentes y publicado en la pagina de transparencia de CMM.

De conformidad a lo antes señalado, el personal actuante hace constar que en este acto, no se presentaron los contratistas invitados y no se recibieron preguntas por escrito de parte de los licitantes


No habiendo mas que agregar se da por concluido la presente acto a las doce horas con veinticinco minutos del día de su fecha, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, y entregándoseles copia de la misma para efectos de su notificación.

POR EL OIC EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO




ING. JOSÉ RANGEL SÁNCHEZ

POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO
EL GERENTE DE ADQUISICIONES



ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO



ARQ. SONIA RAQUEL ALONSO SORIANO