

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I3P-05-10, REFERENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UPS PARA EL SITE DE PLANTA SLP Y DE REFORMA.

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., SIENDO LAS 10 HORAS, DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2010, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO, SITA EN AV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 200, MANZANA 50, ZONA INDUSTRIAL, 1a. SECCIÓN, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS C.C. C.P. ÁLVARO ESCOBAR TORRES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO; JAIME GERARDO RAMIREZ MENDOZA, GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA; EL ING. FAUSTINO JURADO COLUNGA, GERENTE DE INFORMÁTICA Y EL ING. ARTURO LOPEZ LOPEZ, COORDINADOR DE SERVICIOS, POR PARTE DE CASA DE MONEDA DE MEXICO, ASIMISMO EL C. VICTOR VALLADARES SANCHEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TESECOM S.A. DE C.V., PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. I3P-05-10, REFERENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UPS PARA SITE DE PLANTA SLP Y DE REFORMA.

La presente acta se levanta de conformidad con el artículo 33 fracción II y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de su Reglamento, y tiene por objeto hacer constar las aclaraciones a las bases de la invitación a cuando menos tres proveedores antes mencionada.

El participante de la empresa **TESECOM S.A. de C.V.** realiza la siguiente pregunta:


1.- Pueden confirmar que es equivalente ofertar equipos con entrada y salida a 208 volts y 120 volts, ya que piden voltajes nominales y en México no se fabrican equipos de estas capacidades por lo que son diseñados con valores de estándar internacional a 208 volts y 120 volts.

R.- Se confirma siempre y cuando se apegue a los estándares nacionales.

El representante del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México el C.P. Álvaro Escobar Torres constató que se contestaron satisfactoriamente las preguntas realizadas.

No habiendo más que agregar y estando conformes los participantes se da por concluida la presente acta a las diez horas con veinte minutos del día de su fecha, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron, y entregándoseles copia de la misma para efectos de su notificación.

POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO


C.P. ÁLVARO ESCOBAR TORRES
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
CASA DE MONEDA DE MÉXICO.


JAIME GERARDO RAMIREZ MENDOZA.
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA.


ING. FAUSTINO JURADO COLUNGA
GERENTE DE INFORMÁTICA


ING. ARTURO LÓPEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS

EMPRESAS PARTICIPANTES


VICTOR VALLADARES SANCHEZ
TESECOM S.A. DE C.V.

1